

Tutkimusno EUAB31-00040289  
Asiakasno YS0001243

Utajärven kunta Vesilaitos  
Esko Spets  
Vanhatie 46, PL 18  
91601 UTAJÄRVI  
FINLAND  
s-posti: esko.spets@utajarvi.fi

Tilauksen kuvaus  
Utajärven talousvesitarkkailu 2022-2025

Näyttenumero	749-2022-00026801
Näytteen nimi	Päiväkoti, keittiön hana
Näytteen kuvaus	Talousvesi
Näytteenottopiste	Keisarintie päiväkoti
Matriisi	Talousvesi
Näytteenottopäivä	05.09.2022 14:22
Vastaanottopäivä	05.09.2022 15:28
Analysointi aloitettu	05.09.2022 15:28
Näytteenottaja	Aikio Anne / Eurofins Ahma Oy



<b>Näytenumero</b>	<b>749-2022-00026801</b>
<b>Näytteen nimi</b>	Päiväkoti, keittiön hana
<b>Näytteen kuvaus</b>	Talousvesi
<b>Näytteenottopiste</b>	Keisarintie päiväkoti
<b>Matriisi</b>	Talousvesi
<b>Näytteenottopäivä</b>	05.09.2022 14.22
<b>Vastaanottopäivä</b>	05.09.2022 15:28
<b>Analysointi aloitettu</b>	05.09.2022 15:28
<b>Näytteenottaja</b>	Aikio Anne / Eurofins Ahma Oy

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 1352/2015	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
<b>Näytteenotto</b>					
Verkostovesinäytteenotto hanasta *	YSN02		Tehty		
<b>Kenttämittaukset</b>					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	10.9		
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>					
Kolimuotoiset bakteerit 37°C *	YSM21	MPN/100 ml	0	0	
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	0		0
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	0		0
Pesäkeluku 22 °C, 72 h *	YSM00	pmy/ml	7	Ei epätavallisia muutoksia	
<b>Fysikaalis-kemialliset tutkimukset</b>					
pH *	YSB47		6,9	6,5 - 9,5	
Sameus *	YSC26	FTU	<0,15	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä	
Väri *	YSD58	mg Pt/l	<5	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä	
Haju	YSC30		Hajuton	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä	
Maku	YSC31		Ei huomautettavaa	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä	
<b>Syanidi, Metropolilab, SFS-EN ISO 14403-2:2012, CFA SFS 5747:1992</b>					
Syanidi (kokonais) *	URX03	µg/l	<5		≤ 50
<b>Alkuaineet</b>					
Boori (B) *	YB04R	mg/l	0,0022		≤ 1
Natrium (Na) *	YB071	mg/l	2,6	≤ 200	
Antimoni (Sb) *	YB01K	µg/l	<0,05		≤ 5
Seleenin (Se) *	YB01Q	µg/l	<0,2		≤ 10
Uraani (U) *	YB01T	µg/l	0,016		≤ 30
<b>VOC</b>					
Bentseeni *	YB017	µg/l	<0,15		≤ 1
Trikloorieteeni *	YB01J	µg/l	<0,75		
Tetrakloorieteeni *	YB01K	µg/l	<0,75		
Summa tri- ja tetrakloorieteenit	YB015	µg/l	<0,75		≤ 10
1,2-Dikloorietaani *	YB01H	µg/l	<0,45		≤ 3



<b>Näytenumero</b>	<b>749-2022-00026801</b>
<b>Näytteen nimi</b>	Päiväkoti, keittiön hana
<b>Näytteen kuvaus</b>	Talousvesi
<b>Näytteenottopiste</b>	Keisarintie päiväkoti
<b>Matriisi</b>	Talousvesi
<b>Näytteenottopäivä</b>	05.09.2022 14.22
<b>Vastaanottopäivä</b>	05.09.2022 15:28
<b>Analysointi aloitettu</b>	05.09.2022 15:28
<b>Näytteenottaja</b>	Aikio Anne / Eurofins Ahma Oy

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 1352/2015	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
<b>Polyaromaattiset hiilivedyt</b>					
Bentso(k)fluoranteeni *	YBG55	µg/l	<0,005		
Bentso(b)fluoranteeni *	YBG55	µg/l	<0,005		
Bentso(a)pyreeni *	YBG55	µg/l	<0,0015		≤ 0,01
Bentso(g,h,i)peryleeni *	YBG55	µg/l	<0,005		
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni *	YBG55	µg/l	<0,005		
PAH-yhdisteet yhteensä	YBG55	µg/l	<0,005		≤ 0,1

\*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

### Kommentti

Mikrobiologiset analyysit tehty Oulun laboratoriossa.

### Lausunto

#### 749-2022-00026801

Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

### ALLEKIRJOITUS

20.09.2022



Tarja Mettänen Mikrobiologi  
 TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511  
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.


**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Näytteenotto</b>						
YSN02	Verkostovesinäytteenotto hanasta			Kyllä		YS
<b>Kenttämittaukset</b>						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>						
YSM21	Kolimuotoiset bakteerit 37°C			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS
YSM00	Pesäkeluku 22 °C, 72 h			Kyllä	SFS-EN ISO 6222:1999	YS
<b>Fysikaalis-kemialliset tutkimukset</b>						
YSB47	pH	± 0,2 pH yks.		Kyllä	SFS 3021:1979	YS
YSC26	Sameus	<1,0:±30% ≥1,0:±20%	0,15	Kyllä	SFS-EN ISO 7027-1:2016:en	YS
YSD58	Väri	<25:±35% ≥25:±25%	5	Kyllä	SFS-EN ISO 7887:2012(C)	YS
YSC30	Haju			Ei	Sis. men., aistinvarainen, Organoleptinen	YS
YSC31	Maku			Ei	Sis. men., aistinvarainen, Organoleptinen	YS
<b>Syanidi, Metropolilab, SFS-EN ISO 14403-2:2012, CFA SFS 5747:1992</b>						
URX03	Syanidi (kokonais)			Kyllä		
<b>Alkuaineet</b>						
YB04R	Boori (B)	<0.0042:±0.0005mg/l >0.0042:±12%	0,0005	Kyllä	SFS-EN ISO 17294-2:2016	YB
YB071	Natrium (Na)	<0.5:±0.05mg/l >0.5:±10%	0,25	Kyllä	SFS-EN ISO 11885:2009	YB
YB01K	Antimoni (Sb)	<0.5:±0.05µg/l >0.5:±10%	0,05	Kyllä	SFS-EN ISO 17294-2:2016	YB
YB01Q	Seleeni (Se)	<0.66:±0.1µg/l >0.66:±15%	0,2	Kyllä	SFS-EN ISO 17294-2:2016	YB
YB01T	Uraani (U)	<0.066:±0.007µg/l >0.066:±10%	0,01	Kyllä	SFS-EN ISO 17294-2:2016	YB
<b>VOC</b>						
YB017	Bentseeni	<1:±0.075µg/l >1:±37%	0,15	Kyllä	Sis. men., HS-GC-MS	YB
YB01J	Trikloorieteeni	<5:±0.38µg/l >5:±37%	0,75	Kyllä	Sis. men., HS-GC-MS	YB
YB01K	Tetrakloorieteeni	<5:±0.38µg/l >5:±43%	0,75	Kyllä	Sis. men., HS-GC-MS	YB
YB015	Summa tri- ja tetrakloorieteenit	<5:±40% >5:±30%	0,75	Ei	Sis. men., HS-GC-MS	YB



VOC						
YB0IH	1,2-Dikloorietaani	<2:±0.23µg/l >2:±38%	0,45	Kyllä	Sis. men., HS-GC-MS	YB
Polyaromaattiset hiilivedyt						
YBG55	Bentso(k)fluoranteeni	<0.01:±0.0025µg/l >0.01:±30%	0,005	Kyllä	Sis. men., GC-MS	YB
YBG55	Bentso(b)fluoranteeni	<0.01:±0.0025µg/l >0.01:±30%	0,005	Kyllä	Sis. men., GC-MS	YB
YBG55	Bentso(a)pyreeni	<0.005:±0.00075µg/l >0.005:±31%	0,0015	Kyllä	Sis. men., GC-MS	YB
YBG55	Bentso(g,h,i)peryleeni	<0.01:±0.0025µg/l >0.01:±30%	0,005	Kyllä	Sis. men., GC-MS	YB
YBG55	Indeno(1,2,3-cd)pyreeni	<0.01:±0.0025µg/l >0.01:±30%	0,005	Kyllä	Sis. men., GC-MS	YB
YBG55	PAH-yhdisteet yhteensä		0,005	Ei	Sis. men., GC-MS	YB

Laboratorio		
	Metropolilab	(Akkreditoitu, alihankintalaboratorio)
YB	Eurofins Ahma - Oulu	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

**Jakelu** : ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi, anu.yli-elsila@pudasjarvi.fi, jyrki.makela@pudasjarvi.fi, marko.italahti@utajarvi.fi

**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.