

Matias Partanen
Salpatuuli osuuskunta

Viite Tiedustelunne 13.10.2020

Vastaus tiedusteluunne YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamisen tarpeesta kahden tuulivoimalan rakentamiseksi.

Salpatuuli Oy tiedustelee YVA-menettelyn tarvetta 2 tuulivoimalaitoksen rakentamiselle Utajärven Rantasuolle. Tuulivoimalat olisivat teholtaan enintään 6,4 MVA/voimala ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 260 m. Sähkö siirrettäisiin Utajärven keskustaajaman sähköasemalle olemassa olevia sähköreittejä ja tienvarsia myöten.

Tiedustelun liitteenä on selvitys hankkeen sijoittumisesta ja ympäristöstä sisältäen tietoja pinta- ja pohjavesistä, muinaisjäännöksistä, melusta ja välkkeestä, luonnosta, suojelualueista, kaavoituksesta ja maankäytön suunnitelmista, maisema-alueista, rakennetun kulttuuriympäristön kohteista, virkistyskäytöstä, happamista sulfaattimaista, lentoestealueista sekä muiden tiedossa olevien tuulivoimahankkeiden sijoittumisesta. Ympäristövaikutuksia arvioidaan yleispiirteisesti.

Tuulivoimalaitokset sijoittuisivat 3,8 km Utajärven keskustaajamasta pohjoisluoteeseen. Lähin asuinrakennus sijaitsee 1,2 km etelään voimalasta nro 2. Kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee 17 asuinrakennusta ja 11 lomarakennusta. Valtakunnallisesti merkittävät RKY-alue Keisarintie sijoittuu Oulujoen eteläpuolelle. RKY-alue Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset sijoittuvat 5,5 km:n päähän. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Oulujoen laakso, sijaitsee 16 km:n etäisyydellä. Kolmen maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen sijainti tuodaan esiin. Selvitys sisältää melu- ja varjostusmallinnuksen. Maaselän hankealueen rajaan on etäisyyttä 7 km ja Pahkavaaraan yli 35 km. Selvityksessä analysoidaan yleisesti hankkeen vaikutuksia.

YVA-lain hankeluettelon mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan tuulivoimahankkeisiin, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Suunnitellut kaksi voimalaitosta jäävät huomattavasti YVA-asetuksen kokorajan alapuolelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että saadun selvityksen perusteella suunnitellut kaksi tuulivoimalaitosta eivät aiheuta sellaisia YVAL:ssa tarkoitettuja merkittäviä vaikutuksia (myös yhteisvaikutukset

huomioon ottaen), jotka tulisi selvittää YVAL:n mukaisessa menettelyssä, eikä ELY-keskus tee asiassa YVAL:n mukaista yksittäistapauspäätöstä. Mikäli hanke muuttuu tai laajenee, tulee YVA-menettelyn tarve arvioida uudelleen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 31 §:n mukaan hankkeesta vastaavan tulee olla riittävästi selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista. Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää ympäristövaikutusten riittävää huomioon ottamista mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä. Mahdollisen ympäristöluvan tarve tulee myös ottaa huomioon.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti, asian on esitellyt ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa ja ratkaissut yksikön päällikkö Eero Melantie.

Tiedoksi

Utajärven kunta / Tiia Possakka (tiia.possakka@utajarvi.fi)

Utajärven kunta / Petri Leskinen (petri.leskinen@utajarvi.fi)

Tämä asiakirja POPELY/2346/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POPELY/2346/2020 har godkänts elektroniskt

Pahtamaa Tuukka 14.10.2020 09:14

Melantie Eero 14.10.2020 09:36